

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1165.2.У.Д.1,4 от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины № 4799

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.08.2018 09 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.08.2018 12 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба:

Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.

Цель отбора:

Договор / Программа ПК

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №
4799. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, Киртичный завод, водозабор*

Код пробы (образца): *1165.2.У.Д.1,4*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

СП 2.6.1.2523-2009 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»,

*СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-
99/2010».*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 21.08.2018


Дата окончания испытания: 30.08.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,60±0,48	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,87±0,1	6,0 ÷9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	412,6±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	4,25±0,64	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,86±0,17	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества					
9	Хлориды	36,1±1,4	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
10	Аммиак (по азоту)	0,20±0,039	2,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
11	Нитраты (по NO ₃ ⁻)	0,47±0,09	45,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
12	Нитриты	<0,003	3,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
13	Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	87,9±3,8	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
14	Железо общее	0,15±0,03	0,3(доп.1,0)	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
15	Марганец (суммарно)	0,055±0,013	0,1	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
16	Молибден (суммарно)	<0,025	0,25	мг/дм ³	М 01-28-2007
17	Алюминий	<0,01	0,5	мг/дм ³	ПНД Ф14.1:2:4.181-02
18	Мышьяк (суммарно)	<0,00050	0,05	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
19	Свинец (суммарно)	0,0048±0,0012	0,03	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
20	Кадмий (суммарно)	<0,0001	0,001	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
21	Ртуть (суммарно)	0,00027±0,00008	0,0005	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
22	Медь (суммарно)	0,45±0,11	1,0	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
23	Цинк	0,32±0,08	5,0	мг/дм ³	ГОСТ 31866-2012
24	Бериллий	<0,0001	0,0002	мг/дм ³	М 01-35-2006
25	Бор (суммарно)	<0,05	0,5	мг/дм ³	ПНД Ф14.1:2:4.36-
26	Селен (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/дм ³	ГОСТ 19413-89, ПУ 02-2001

К протоколу № 1165.2.У.Д.1.4 от 30.08.2018


27	Суммарная альфа-активность	0,015±0,023	0,2	Бк/дм ³	Суммарная альфа- и бета- излучающих радионуклидов в природных водах (пресных и минерализованных) . Подготовка проб и измерения, свид. МРК № 40090.9А605 от 15.01.2009г ФГУП «ВИМС», 2009г. МИ альфа-активности ФГУП «ВНИИФТРИ» г. Менделеево, 2005
28	Суммарная бета-активность	0,25±0,16	1,0	Бк/дм ³	Руководство по эксплуатации измерительного комплекса «Альфарад плюс» РП БВЕК 590000.001 РЭ, внесен в гос. реестр №49013-12
29	Радон – 222	8±2	60	Бк/дм ³	
Должность сотрудника, ответственного за протокол испытаний:				Подпись	
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					
Ведущий инженер-лаборант: Василенко Л.М.					
Химик-эксперт медицинской организации: Мамасуева Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)



(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашиповская/Тоголя
6/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.


ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1783.2.У.Д.2 от «23» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 4799 водозабор Кирпичный завод
Вид упаковки Стекланная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012
Основание Согласно договора
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы 21.08.2018г. 09-10 ч.
Дата и время доставки пробы 21.08.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).


КОД:

1783.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **1783.2.У.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.08.2018г.					
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Вагутин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1170.2.У.Д.1 от 24.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины № 321-Д

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская,
ул.Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.08.2018 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.08.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина 321-
Д Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул.Вокзальная, водозабор*

Код пробы (образца): 1170.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1170.2.У.Д.1 от 24.08.2018
Код образца (пробы): 1170.2.У.Д.1

Результаты испытаний


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.08.2018					
Дата окончания испытания: 23.08.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,28±0,1	6,0 ÷9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	485,2±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	6,62±0,99	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,71±0,14	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппельтская/Тоголя
66/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (866162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1788.2.УД.2 от «23» августа 2018 г.


Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 321-Д водозабор Северный
Вид упаковки Стеглянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб ГОСТ 31942-2012
Основание Согласно договора
Кем отобрана проба Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы 21.08.2018г. 11-40 ч.
Дата и время доставки пробы 21.08.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1788.2.УД.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: _____  Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1788.2.УД.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.08.2018г.					
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.			Подпись 		

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ватулин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул.Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1168.2.У.Д.1 от 24.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины № 322 Д

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст.Воронежская,
ул.Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.08.2018 10 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.08.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №
322 Д, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, водозабор Северный*

Код пробы (образца): 1168.2.У.Д.1

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1168.2.У.Д.1 от 24.08.2018
Код образца (пробы): 1168.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытания: 21.08.2018

Дата окончания испытания: 23.08.2018 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60°)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,46±0,44	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	6,40±0,2	6,0 ÷ 9,0	единиц	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	332,4±7,1	1000	рН	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	0,91±0,13	7,0 (10,0)	мг/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,55±0,11	5	°Ж	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					Подпись

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Оридинский адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.S14335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1786.2.У.Д.2 от «23» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 322 Д Водозабор Северный
Вид упаковки: Стеклянная посуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.08.2018г. 10-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.08.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1786.2.У.Д.2


Лицо ответственное за составление данного протокола:  Саخنo Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1786.2.У.Д.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	2 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.08.2018г.
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лаборатории Шакович Г.И.	Подпись 
---	--

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1169.2.У.Д.1 от 24.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины № 7431

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.08.2018 10 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.08.2018 12 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №
7431. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Вокзальная, водозабор*

Код пробы (образца): *1169.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

К протоколу № 1169.2.У.Д.1 от 24.08.2018

Код образца (пробы): 1169.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.08.2018					
Дата окончания испытания: 23.08.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,03±0,31	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,80±0,1	6,0 ÷9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	401,8±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,82±0,57	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,77±0,15	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1787.2.УД.2 от «23» августа 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 7431 водозабор ул. Вокзальная
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.08.2018г. 11-10 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.08.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1787.2.УД.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахро Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код образца(пробы): 1787.2.УД.2

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	0 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.08.2018г.
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.

ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.	Подпись
--	-------------

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfguz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1166.2.У.Д.1 от 30.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из артезианской скважины № 6082

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): 21.08.2018 09 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 21.08.2018 12 ч. 00 мин.

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», артезианская скважина №
4799. Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, МТМ, водозабор*

Код пробы (образца): 1166.2.У.Д.1

НД на методику отбора:


ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:


*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",*

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.08.2018					
Дата окончания испытания: 23.08.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,89±0,57	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Обобщенные показатели					
5	Водородный показатель	7,91±0,1	6,0 ÷9,0	единиц рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток	416,1±7,1	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	4,46±0,67	7,0 (10,0)	°Ж	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	0,95±0,19	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний:					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппопортская/Тоголя 56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.


**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)
№ 1784.2.У.Д.2 от «23» августа 2018 г.**

Заказчик и его юридический адрес: МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Наименование предприятия /объекта: Водозаборные и водопроводные сооружения
Фактический адрес отбора проб: Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Наименование пробы: Вода питьевая
Место отбора: Скважина № 6082 водозабор МТМ
Вид упаковки: Стеклопосуда
Количество: 1 обр. (0,5л)
НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012
Основание: Согласно договора
Кем отобрана проба: Директор Пустовой Г.А.
Дата и время отбора пробы: 21.08.2018г. 09-40 ч.
Дата и время доставки пробы: 21.08.2018 г. 12-00 ч.
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД: 1784.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола: Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

		Код образца(пробы):			1784.2.У.Д.2
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	4 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01
Дата начала исследований: 21.08.2018г.					
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.					
ФИО заведующего бактериологической лабораторией Шакович Г.И.				Подпись 	

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Аккредитованный Испытательный Лабораторный Центр

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар,
ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край,
Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86535)5-02-36 (886162)-6-27-34
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Место проведения испытаний:
353331, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск,
ул. Островского, 115

Аттестат аккредитации:
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1167.2.У.Д.1 от 22.08.2018

Наименование пробы (образца):

Вода из водопроводного крана

Заказчик и его юридический адрес:

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Дата и время отбора пробы (образца): *21.08.2018 10 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *21.08.2018 12 ч. 00 мин.*

Кем отобрана проба: *Директор МКУ АХЦ «Воронежский» Пустовой Г.А.*

Цель отбора: *Договор / Программа ПК*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*МКУ АХЦ «Воронежский» Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская,
ул. Ленина, 51*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Водозаборные и водопроводные сооружения МКУ АХЦ «Воронежский», водопроводный кран.
Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская, ул. Ленина, 10*

Код пробы (образца): *1167.2.У.Д.1*

НД на методику отбора:


*ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах».*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».*


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


 *Химик-эксперт медицинской организации Толмачева Н.Ю.*

К протоколу № 1167.2.У.Д.1 от 22.08.2018
Код образца (пробы): 1167.2.У.Д.1

Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытания: 21.08.2018					
Дата окончания испытания: 22.08.2018 г.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты (погрешность/не определенность)	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Органолептические показатели					
1	Запах (при 20 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
	Запах (при 60 ⁰)	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0	2	балл	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	1,17±0,35	20	градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (каолин)	<0,6	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
Должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний: Ведущий инженер-лаборант Булах Е.В.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в Краснодарском крае»



Ватутин Н.А.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.: (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (питьевой воды)

№ 1785.2.У.Д.2 от «23» августа 2018 г.

Заказчик и его юридический адрес:
Наименование предприятия /объекта:
Фактический адрес отбора проб:
Наименование пробы:
Место отбора:
Вид упаковки:
Количество:
НД на отбор проб
Основание
Кем отобрана проба
Дата и время отбора пробы
Дата и время доставки пробы
Наименование НД, на соответствие которого проводятся испытания

МКУ АХЦ «Воронежский» Усть-Лабинский район ст. Воронежская ул. Ленина 51
Водозаборные и водопроводные сооружения
Усть-Лабинский район ст. Воронежская
Вода питьевая
Водопроводный кран ул. Ленина 10
Стеклопосуда
1 обр. (0,5л)
ГОСТ 31942-2012
Согласно договора
Директор Пустовой Г.А.
21.08.2018г. 10-10 ч.
21.08.2018 г. 12-00 ч.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (в ред. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, Изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.02.2010 №10, с изм., внесенными Изменением №3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2010 №74).

КОД:

1785.2.У.Д.2

Лицо ответственное за составление данного протокола:

С.У. Сахно Н.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **1785.2.У.Д.2**

Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Общее микробное число в 1 мл	6 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие коли-формные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	мл	МУК 4.2.1018-01

Дата начала исследований: 21.08.2018г.
Дата окончания исследований: 23.08.2018г.
ФИО заведующего бактериологической лаборатории **Шакович Г.И.**

Подпись *С.У.*

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Вагутин Н.А.
(Ф.И.О.)

Н.А.
(Подпись)